Setronix desde 1966

ABRIL
2027
2.ª QUINZENA | PREVENÇÃO

SEGURANÇA ELÉTRICA
VERIFIQUE ANTES



Cabos, fichas e ligações em bom estado evitam contactos perigosos.

1. Perigos e riscos

Perigos: Isolamento danificado, humidade e ligações inadequadas.

Riscos: Choque elétrico, queimaduras, incêndio ou queda por reação.

2. Antes de começar

- Observe cabos, fichas e tomadas sem desmontar.
- Confirme equipamento adequado ao ambiente.
- Proteja cabos de água, cortes e esmagamento.


3. Pare e comunique

- Cobre exposto, ficha partida ou cheiro a queimado.
- Faíscas, aquecimento anormal ou disparos repetidos.
- Ligação molhada ou proteção em falta: não utilize.

4. Como atuar: quatro passos para prevenir

1 

Observe
Verifique o estado sem abrir o equipamento.

2 

Organize
Proteja o percurso dos cabos.

3 

Retire de uso
Impeça nova utilização.

4 

Comunique
Peça avaliação por pessoa competente.

5. Escolha a medida adequada à situação

Situação	Medida preventiva
Extensões	Confirme ambiente, carga e instruções de utilização.
Fichas / tomadas	Não improvise ligações nem remende isolamento.
Desconexão	Se for seguro, desligue pela ficha, não pelo cabo.
Trabalho elétrico	Só por pessoa competente, com condições confirmadas.

Boas práticas: Não abra quadros nem improvise reparações. Em acidente elétrico, não toque na pessoa enquanto houver risco de contacto com energia. Alerte e ligue 112.

6. AÇÃO DA QUINZENA Observe uma extensão ou cabo antes de o utilizar. Se encontrar um defeito, retire-o de uso e comunique a anomalia.

OBSERVE • NÃO IMPROVISE • COMUNIQUE

DR: DL 50/2005 HSE: segurança elétrica